



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**
Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 – 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Uygunluk Belgesi

Başvuru Sahibi: **Schneider Electric Solar Inverters USA, Inc.**
250 South Vasco Road,
Livermore, California 94551
USA

Ürün: **Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını
otomatik olarak kesme cihazı**

Model: **Conext RL 3000E, Conext RL 3000E-S,
Conext RL 4000E, Conext RL 4000E-S,
Conext RL 5000E, Conext RL 5000E-S**

Yönetmeliklere uygun kullanım:

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02 'ye uygun tek fazlı şebeke denetlemeli otomatik bağlantı kesme cihazı, ana şebekedeki bir inverter aracılığıyla paralel bağlanan tek fazlı fotovoltaik sistemler içindir. Otomatik bağlantı kesme cihazı sözü geçen inverterin tümleşik bir parçasıdır. Bu, ağ tedarikçisinin her zaman ulaşabileceği yalıtım işlevli bağlantı kesme cihazının yerini alır.

Geçerli kurallar ve standartlar:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02
DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Yukarıda bahsedilen temsili ürünün güvenlik özellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde yönetmeliklere uygun olarak belirlenen kullanım için geçerli güvenlik özelliklerine uygundur.

Rapor numarası: **PV130222C11-EN50438**

Belge numarası: **U13-0507**

Tanzim tarihi: **2013-07-18**

Geçerlilik sonu: **2016-07-17**

Sertifikasyon enstitüsü

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY